

Рассмотрено  
на заседании педагогического  
совета (протокол № 1 от 27.08.2024 г.)

«Утверждаю»  
Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1  
им. Дохтукаева М.А.»  
З.Р. Солтаханова  
Приказ № 129 -од от 29.08.2024

### **Журнал учета нарядов-допусков в электроустановках**

Все работы в электроустановках, осуществляемые по нарядам-допускам, отмечаются в **Журнале учета нарядов-допусков в электроустановках**, который ведется в организации, на предприятии, в школе или ДОУ.

При работах по нарядам в журнале делается отметка только о первичном допуске к работам и указывается номер наряда, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы.

Если работа в электроустановках осуществляется по распоряжению, заполняются все графы журнала, кроме той, где указывается номер наряда.

На этой странице можно ознакомиться с формой Журнала ведения учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, которая состоит из десяти граф для указания следующей информации: номер распоряжения, номер наряда, место и наименование работы, производитель работы и наблюдающий (ФИО, группа по электробезопасности).

Согласно образцу в журнал вносятся члены бригады (ФИО, группа по электробезопасности) и ФИО работника, отдавшего распоряжение.

Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках

Также в образце журнала учета работ по нарядам-допускам работы в электроустановках заполняются поля: технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений, мест установки заземлений, подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи, дата и время начала и окончания работы.

Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам и распоряжениям, факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном журнале.



бумаги, на которой следует указать общее количество листов журнала и дату.

Также ответственное лицо должно поставить личную подпись, заверенную печатью организации.

Готовый журнал учета работ по нарядам-допускам в электроустановках должен заполняться в хронологической последовательности без пропусков и исправлений.