

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета (протокол № 1 от 27.08.2024 г.)

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1
им. Дохтукаева М.А.»
З.Р. Солтаханова
Приказ № 129 -од от 29.08.2024

Журнал учета контрольно-измерительных приборов | Охрана и безопасность труда в школе и ДОУ

Проверка и учет состояния контрольно-измерительной аппаратуры энергоустановок ведется в **Журнале учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики**, который внимательно заполняется ответственным лицом организации или учреждения.

Для правильной организации работы энергоустановок на предприятии должен в обязательном порядке вестись такой журнал. Ведение такой документации необходимо для получения допуска на работу котельной.

В обязанности дежурного персонала котельной входит не только обходы, осмотры и обслуживание оборудования, но и оформление отчетных документов и ведение журналов, в том числе *журнала учета контрольно-измерительных приборов* и автоматики.

Поддержание в исправном состоянии и работоспособность контрольно-измерительных приборов и автоматики является основной задачей дежурного персонала котельной во время технического обслуживания КИПиА с целью обеспечения надежности и экономичности работы оборудования организации.

Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики обо всех случаях нарушения технического состояния КИПиА оборудования дежурным работником делается запись в Журнале учета состояния контрольно-измерительных приборов в графе «Краткое описание технического состояния».

Также в ходе проверки в журнале описываются принятые меры по устранению неисправности, дата и место установки прибора.

В обязательном порядке регистрируется ФИО, должность и подпись работника, проводившего проверку.

ответственного лица и печатью организации.

По окончании заполнения всех страниц журнал сдается на хранение в архив, где хранится не менее трех лет.