## AKT

## На периодическую прочистку дымоходов, на плотность газоходов и вентканалов

	г. Курчалой		«09» июля 2025г.
	Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения		
	«Курчалоевская средняя школа №1 им. Дохтукаева Махмуда Абубакаровича» Мы, нижеподписавшиеся: Директора ООО «ЮгСтройБезопасность» Исраилова А. С.		
	Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. М.А. Дохтукаева» Солтханова З.Р.		
	Трубочист ООО «ЮгСтройБезопасность» тов. Идрисов А.В. произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку, проверку на плотность дымоходов, патрубков от котла		
	Газовых приборов, венканалов газифицированных помещений отопительных печей		
	по адресу: ЧР, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул. Школьная, 1.		
	приборов		
	котел		
	газ-колонка		
	Дымоходы жел.асбест вентиляция естественная		
	Дата предыдущего обследования с «04» 07 2024г.		
	Все перечисленные дымоходы и каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на сроне позднее		
		печь отопительная -	20 г.
		печь варочная -	20 г.
		котел апрель	2026г.
		газ. колонка -	20 г.
	Не могут быть допущены к эксплуатации газовые приборы, неисправные и которые подлежат отключению, за исключением кв. № - где дымоходы (вентканалы)  Настоящий акт составлен для предъявления по месту требования.  Киректора ООО «ЮгСтройБезопасность»		
Ди			

Трубочист ООО «ЮгСтройБезопасность»

Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. М.А. Дохтукает



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных белетвий

## **ЛИЦЕНЗИЯ**

№ 8-E/01336

от 18 октября 2012 г.

На осуществление: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

## Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт снетем пожаротушения и их элементов. включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранио-пажарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконалалочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконалидочных работ

- Мантаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации ари пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконалядочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

предоставлена:

Настоящая лицензия Обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтройБезопасность» 000 «ЮгСтройБезопасность» КОПИЯ ВЕРНА

Основной государственный регистрационный

номер юрилического лица

(индивидуального предпринимателя):

1122651002462

Идентификационный номер налогоплател

2635809743

№ 093573

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя): 355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 109

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 109

Настоящая дицензия предоставлена на срок: Дессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основания решения лицензирующего органа - приказ Главного управления МЧС России по г. Москве от «18» октября 2012 г. № 679

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве

С.В. Аникеев

(подпись) MA